

**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**
Главное управление МЧС России по Свердловской области
(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
(г. Екатеринбург ул. Шейнкмана, 84 тел./факс 346-10-33)
Отдел надзорной деятельности МО «город Екатеринбург»
(г. Екатеринбург, ул. Софьи Ковалевской, 8 тел./факс 362-42-52)
Отделение надзорной деятельности
(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)
(г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 27 тел./факс 338-84-38)

Предписание № 237/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

**Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение -
детский сад компенсирующего вида №411**

(полное наименование органа государственной власти, органа местного самоуправления,
юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя,
физического лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора города Екатеринбурга по пожарному надзору от «07» марта 2018 года № 237, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. «14» марта 2018г. с 11 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. «23» марта 2018г. проведена проверка

Инспектор отделения надзорной деятельности и ПР (по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург») отдела надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР Главного управления МЧС России по Свердловской области
Батыгов Мовсар Амерханович

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(-их) проверку,

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад компенсирующего вида №411 по адресу: г. Екатеринбург, ул. Избирателей,3

(наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с Заведующим МБДОУ – детского сада компенсирующего вида № 411 Юрьевских В.Б. Завхоз Татарина Елена Степановна.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Преписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

1.	<p>Двери складских помещений не выполнены с требуемым пределом огнестойкости. (второй этаж группа 2,3,4)</p> <p><i>Двери складских помещений выполнить с требуемым пределом огнестойкости. (второй этаж группа 2,3,4)</i></p>	<p>ФЗ от 27.12. 2002г. №184 «О техническом регулировании» ст.46, СНиП 21-01-97*, п. 5.14*, п. 7.4</p> <p>Противопожарные преграды в зависимости от огнестойкости их ограждающей части подразделяются на типы согласно таблице 1, заполнения проемов в противопожарных преградах, противопожарные двери, ворота, люки, клапаны, окна, занавесы - таблице 2*, тамбур-шлюзы, предусматриваемые в проемах противопожарных преград - таблице 3.</p> <p>Перегородки и перекрытия тамбур-шлюзов должны быть противопожарными.</p> <p>Противопожарные преграды должны быть класса К0. Допускается в специально оговоренных случаях применять противопожарные преграды 2—4-го типов класса К1.</p> <p>Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности должны быть разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами. При этом требования к таким ограждающим конструкциям и типам противопожарных преград устанавливаются с учетом функциональной пожарной опасности помещений, величины пожарной нагрузки, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности здания.</p>	01.03.2019г.	
2.	<p>Не обеспечено наличие на дверях помещения складского назначения (склада) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона (второй этаж группа 2,3,4)</p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p>от 25 апреля 2012 г. N 390</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 20</p> <p>Руководитель организации обеспечивает наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с</p>	01.03.2019г.	

	<p><i>Обеспечить на дверях помещения складского назначения (склада) обозначение категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класс зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона (второй этаж группа 2,3,4)</i></p>	<p>главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".</p>		
3.	<p>Светильники эксплуатируются со снятыми колпаками предусмотренные конструкцией светильника</p> <p><i>Оборудовать светильники эксплуатирующие со снятыми колпаками (рассеивателями) предусмотренные конструкцией светильника</i></p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p>от 25 апреля 2012 г. N 390</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 42 в)</p> <p>В) Запрещается обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника;</p>	01.03.2019г.	
4.	<p>Устройства для самозакрывания дверей находятся в неисправном состоянии (второй эвакуационный выход второй этаж)</p> <p><i>Привести в исправное состояние устройства для самозакрывания дверей (второй эвакуационный выход второй этаж)</i></p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ</p> <p>от 25 апреля 2012 г. N 390</p> <p>Правила противопожарного режима в РФ п. 62</p> <p>Перевод установок с автоматического пуска на ручной запрещается, за исключением случаев, предусмотренных нормативными документами по пожарной безопасности.</p>	01.03.2019г.	

		Устройства для самозакрывания дверей должны находиться в исправном состоянии. Не допускается устанавливать какие-либо приспособления, препятствующие нормальному закрыванию противопожарных или противодымных дверей (устройств).		
5.	<p>Не соответствует высота эвакуационного выхода из помещения 4 группы</p> <p><i>Выполнить высоту эвакуационного выхода из помещения 4 группы в соответствии с проектной документацией</i></p>	<p>ст. 46 п. 1 Федерального закона от 27 декабря 2002г. № 184-ФЗ "О техническом регулировании" СНИП 21.01.97* п 6.9*, п. 6.16</p> <p>Выходы являются эвакуационными, если они ведут:</p> <p>а) из помещений первого этажа наружу:</p> <ul style="list-style-type: none"> непосредственно; через коридор; через вестибюль (фойе); через лестничную клетку; через коридор и вестибюль (фойе); через коридор и лестничную клетку; <p>б) из помещений любого этажа, кроме первого:</p> <ul style="list-style-type: none"> непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в коридор, ведущий непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; в холл (фойе), имеющий выход непосредственно в лестничную клетку или на лестницу 3-го типа; <p>в) в соседнее помещение (кроме помещения класса Ф5 категории А или Б) на том же этаже, обеспеченное выходами, указанными в а и б; выход в помещение категории А или Б допускается считать эвакуационным, если он ведет из технического помещения без постоянных рабочих мест, предназначенного для обслуживания вышеуказанного помещения категории А или Б.</p> <p>Выходы из подвальных и цокольных этажей, являющиеся эвакуационными, как правило, следует предусматривать непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания.</p>	01.03.2019г.	

		<p>Допускается:</p> <p>эвакуационные выходы из подвалов предусматривать через общие лестничные клетки с обособленным выходом наружу, отделенным от остальной части лестничной клетки глухой противопожарной перегородкой 1-го типа;</p> <p>эвакуационные выходы из подвальных и цокольных этажей с помещениями категорий В, Г и Д предусматривать в помещения категорий В4, Г, Д и в вестибюль, расположенные на первом этаже зданий класса Ф5, при соблюдении требований 7.23*;</p> <p>эвакуационные выходы из фойе, гардеробных, курительных и санитарных узлов, размещенных в подвальных или цокольных этажах зданий классов Ф2, Ф3 и Ф4, предусматривать в вестибюль первого этажа по отдельным лестницам 2-го типа;</p> <p>эвакуационные выходы из помещений предусматривать непосредственно на лестницу 2-го типа, в коридор или холл (фойе, вестибюль), ведущие на такую лестницу, при условиях, оговоренных в нормативных документах;</p> <p>оборудовать тамбуром, в том числе двойным, выход непосредственно наружу из здания, из подвального и цокольного этажей.</p> <p>П. 6.16 Высота эвакуационных выходов в свету должна быть не менее 1,9 м, ширина не менее: 1,2 м - из помещений класса Ф1.1 при числе эвакуирующихся более 15 чел., из помещений и зданий других классов функциональной пожарной опасности, за исключением класса Ф1.3, - более 50 чел.;</p> <p>0,8 м - во всех остальных случаях.</p>		
6.	<p>Допускается размещение складов в тех. подвале здания.</p> <p><i>Запретить размещение складов в тех. подвале здания.</i></p>	<p>ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 25 апреля 2012 г. N 390 «Правила противопожарного режима в РФ» ППР в РФ п.23 (Б)</p> <p>б) использовать чердаки, технические этажи, вентиляционные камеры и другие технические помещения для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения продукции, оборудования, мебели и других предметов;</p>	01.03.2019г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных

лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор отделения надзорной деятельности

(по Орджоникидзевскому району МО «город Екатеринбург»)

Отдела надзорной деятельности и ПР МО «город Екатеринбург» УНД и ПР

Главного управления МЧС России по Свердловской области

Батыгов М.А.

«23» марта 2018г.



Предписание для исполнения получил:

[Signature]
(подпись)

заведующей Кроевских В.Б.
(должность, фамилия, инициалы)

"23" "марта" 2018 г.

* Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 324087357327968961775297076797709129534246061661

Владелец Юрьевских Вероника Борисовна

Действителен с 01.10.2024 по 01.10.2025